



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.198/2.Н.00142

(номер сертификата соответствия)

028427

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСтройКомплект», ОГРН 1107847148947
 Юридический адрес: Россия, 192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 17
 Фактический адрес: Россия, 192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 17
 тел. +7(812) 366-11-66, e-mail: info@firegg.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСтройКомплект»
 Юридический адрес: Россия, 192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 17
 Фактический адрес: Россия, 192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 17
 тел. +7(812) 366-11-66, e-mail: info@firegg.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр", ОГРН 1137746804612 свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.198/2 от 22.07.2015г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Стекло многослойное пожаростойкое типа «Fire Guard Glass» FGG 30, габаритными размерами не более 2400 мм по высоте и не более 1500 мм по ширине при толщине 15 мм, не более 3000 мм по высоте и не более 1850 мм по ширине при толщине 18 мм, выпускаемое по ТУ 23.12.12-001-65985047-2018.
 Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
23.12.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 33000-2014. Стекло и изделия из него.
 Метод испытания на огнестойкость.
 Предел огнестойкости – Е 60/IW 30 (v)

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №№ Д18-05-14/1, Д18-05-14/2 от 14.05.2018г. ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.180/2 от 22.07.2015 г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ST.RU.0001.P40616 от 20.02.2018г. выдан ОС ООО "Гарантия Качества", рег.№ РОСС RU.31389.04ИБС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.05.2018 г. по 23.05.2023г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

П.Ю. Смолин